

**Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen  
(VDE AR-N 4105:2018-11)**

**Angaben zum Anlagenstandort:**

\_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl und Ort

**Anlagenerrichter:**  
(eingetragener Elektrofachbetrieb)

\_\_\_\_\_  
Firma und Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon und E-Mail

**Anlagenbetreiber:**

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname bzw. Firmenname

\_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl und Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon und E-Mail

Nummer der Anmeldung  
aus dem Installateurportal: \_\_\_\_\_

**Angaben zur Erzeugungsanlage:**

**Datum der Inbetriebnahme:** \_\_\_\_\_  
nach EEG/KWKG

- Volleinspeisung oder  
 Überschusseinspeisung

**Für PV-Anlagen:** Angaben zu den PV-Modulen

1. Anzahl Module: \_\_\_\_\_ Stück Leistung pro Modul: \_\_\_\_\_ Wp \_\_\_\_\_ kWp
2. Anzahl Module: \_\_\_\_\_ Stück Leistung pro Modul: \_\_\_\_\_ Wp \_\_\_\_\_ kWp

**Gesamtleistung  $P_{AGen}$**  \_\_\_\_\_ kWp

**Angaben zu Wechselrichtern/Generatoren**

Hersteller	Typ	$P_{Emax}$ in kW	Anzahl
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**$P_{AV,E}$ -Überwachung:**  
(Nur auszufüllen, wenn eine Überwachung  
nach VDE-AR-N 4105 Kapitel 5.5.2 eingebaut ist.)

Eingestellte Wirkleistung  $P_{AV,E}$  = \_\_\_\_\_ kW

## Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen (VDE AR-N 4105:2018-11)

### Angaben zum Netzsicherheitsmanagement / Umsetzung § 9 EEG – Technische Vorgaben:

Ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung über FRE

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Für PV-Anlagen mit installierter Leistung ab 25 kWp sind beide Voraussetzungen (FRE + Begrenzung der Einspeiseleistung bis zum Einbau eines IMS) zu erfüllen.

Dauerhafte Begrenzung der Einspeiseleistung auf 60 % der installierten Modulleistung

Eingestellter Wert: \_\_\_\_\_ kW

Bis Einbau eines intelligenten Messsystems mit Steuereinheit und erfolgreicher Testung durch den Netzbetreiber.

### Angaben zu Zählerständen (falls Zähler vorhanden):

Netz-/Einspeisezähler: \_\_\_\_\_

Zählerstand 1.8.0 \_\_\_\_\_ kWh

2.8.0 \_\_\_\_\_ kWh

Erzeugungszähler: \_\_\_\_\_

Zählerstand 2.8.0 \_\_\_\_\_ kWh

### Bestätigungen

- Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen der Netze BW errichtet.
- Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber eingewiesen, eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen übergeben und kann diese auf Wunsch der Netze BW zur Verfügung stellen.
- Die Erzeugungsanlage wurde gemäß den Vorgaben aus der Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt errichtet und in Betrieb genommen.
- Der Anlagenbetreiber bestätigt, die Funktion des Netzsicherheitsmanagement stets in technisch einwandfreiem Zustand zu halten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Name in Druckschrift oder Stempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Anlagenbetreiber

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Name in Druckschrift oder Stempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift eingetragene Elektrofachkraft